

Требования правил пожарной безопасности к объектам, задействованным в Новогодних мероприятиях.

(Правила противопожарного режима РФ от 25.04.2012 № 390)

В помещениях на видных местах должны быть вывешены таблички с указанием номера телефона вызова пожарной охраны.

Должны быть разработаны и на видных местах вывешены **планы эвакуации людей в случае возникновения пожара**, разработана инструкция, определяющая действия персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей, а также предусмотрена система (установка) оповещения людей о пожаре.

Территория должна иметь наружное освещение, для быстрого нахождения пожарных гидрантов в темное время суток

В подвалах и цокольных этажах запрещается хранение и применение взрывопожароопасных веществ. Использовать подвалы под хозяйственные помещения, также запрещается снимать предусмотренные проектом двери эвакуационных выходов, производить изменения объемно - планировочных решений, устанавливать глухие металлические решетки на окнах, хранить под лестничными маршами горючие материалы, устанавливать дополнительные двери или изменять их направление открывания. Двери чердачных и подвальных помещений, в которых не требуется постоянное пребывания людей, должны быть закрыты на замок. На дверях указанных помещений должна быть информация о месте хранения ключей. Помещения с пребыванием более 50 человек должны обеспечиваться 2-мя эвакуационными выходами. Двери на путях эвакуации должны открываться свободно и по направлению выхода из здания. **Запрещается загромождать эвакуационные пути и выходы** различными материалами, устраивать на путях эвакуации пороги, вращающиеся двери и турникеты, применять горючие материалы стен и потолков.

Обслуживающий персонал должен быть обеспечен электрическими фонарями

Ковры и ковровые дорожки должны надежно крепиться к полу. Пожарные гидранты должны находиться в исправном состоянии. У гидрантов и водоемов, а также по направлению к ним должны быть установлены соответствующие указатели. Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода должны быть укомплектованы рукавами и стволами. Пожарный рукав должен быть присоединен к крану и стволу. При наличии на территории или вблизи его естественного или искусственного водисточника к ним должны быть устроены подъезды с твердым покрытием не менее 12х12 м. Установки пожарной автоматики должны находиться в исправном состоянии и постоянной готовности **(Правила противопожарного режима РФ от 25.04.2012 № 390).** Помещения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения

Инструкция по организации и проведению новогодних праздников и других мероприятий с массовым пребыванием людей.

При организации и проведении новогодних праздников и других мероприятий с массовым пребыванием людей должны выполняться следующие требования безопасности:

- помещения, здания и сооружения необходимо обеспечить **первичными средствами пожаротушения** (не менее двух огнетушителей, кошма или плотное полотно, ведро с песком, совок);
- допускается использовать только помещения, обеспеченные не менее чем двумя эвакуационными выходами, отвечающими требованиям норм проектирования, не имеющие на окнах решеток и расположенные не выше 2-го этажа в зданиях с горючими перекрытиями;
- елка должна устанавливаться на устойчивом основании и с таким расчетом, чтобы ветви не касались стен и потолка;
- при отсутствии в помещении электрического освещения мероприятия у елки должны проводиться только в светлое время суток;
- **иллюминация должна быть выполнена с соблюдением правил устройства электроустановок.** При использовании электрической осветительной сети без понижающего трансформатора на елке могут применяться гирлянды только с последовательным включением лампочек напряжением до 12 В. Мощность лампочек не должна превышать 25 Вт;
- при обнаружении неисправности в иллюминации (нагрев проводов, мигание лампочек, искрение и т.п.) она должна быть немедленно обесточена.

Запрещается:

- проведение мероприятий при запертых распашных решетках на окнах помещений, в которых они проводятся;
- оклеивать стены и потолки обоями и бумагой;
- хранить бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся жидкости;
- хранить имущество, инвентарь и другие предметы, вещества и материалы под сценой или подмостками, а также в подвалах, расположенных под помещениями;
- применять предметы оформления помещений, декорации и сценическое оформление, изготовленные из горючих синтетических материалов, искусственных тканей и волокон (пенопласта, поролона, поливинила и т.п.);
- закрывать двери эвакуационных выходов на замки и другие трудно открываемые задвижки;
- загромождать пути эвакуации;
- применять дуговые прожекторы, свечи, хлопушки, петарды, бенгальские огни, устраивать фейерверки и другие световые пожароопасные эффекты, которые могут привести к пожару;
- украшать елку целлулоидными игрушками, а также марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами;
- одевать детей в костюмы из легкогорючих материалов;
- проводить огневые, покрасочные и другие пожароопасные и взрывоопасные работы;
- использовать ставни на окнах для затемнения помещений;
- уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и т.п.;
- полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений;
- допускать заполнение помещений людьми сверх установленной нормы.

При проведении мероприятий должно быть организовано дежурство на сцене и в зальных помещениях ответственных лиц, членов добровольных пожарных формирований. По окончании новогодних мероприятий елку необходимо вынести из помещения.

Основные причины пожаров во время проведения праздников у новогодней елки:

- неисправность иллюминационного освещения;
- использование свечей, пиротехнических изделий, хлопушек.

При загорании елки:

- отключить гирлянды от электросети;
- накрыть елку плотным покрывалом, привести в действие огнетушитель;
- немедленно сообщить о загорании в службу спасения по телефону «01» **(по сотовой связи набрать 112)**;
- одновременно организовать эвакуацию людей согласно разработанному плану эвакуации при пожаре.